

Katowice, dnia 25 września 2017 roku

WZ.5595.1.272.2017.AD

POSTANOWIENIE

Na podstawie zapisów art. 123 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity w Dz. U. z 2017 roku, poz. 1257 ze zm.) i art. 6a ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpożarowej (t. j. w Dz. U. z 2017 roku, poz. 736 ze zm.), w związku z treścią §2 ust. 3a rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t. j. w Dz. U. z 2015 roku, poz. 1422), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 1 września 2017 roku przesłanego przez Dyrektora Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich przy ulicy Jana Pawła II 2, w sprawie wyrażenia zgody na zastosowanie alternatywnego sposobu spełnienia wymagań bezpieczeństwa pożarowego podczas przebudowy obiektów Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich, stosownie do wniosków przedłożonego opracowania pod tytułem: „*Ekspertyza techniczna dotycząca możliwości innego sposobu spełnienia wymagań bezpieczeństwa pożarowego podczas przebudowy segmentów „B” i „C” w Centrum Leczenia Oparzeń przy ulicy Jana Pawła II 2 w Siemianowicach Śląskich*”, sporządzonego przez rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych – mgr inż. Jerzego Wąska oraz rzeczoznawcę budowlanego – mgr inż. Bronisława Sadowskiego,

postanawiam

wyrazić zgodę na spełnienie w przedmiotowym obiekcie wymagań bezpieczeństwa pożarowego, zawartych w cytowanym powyżej rozporządzeniu Ministra Infrastruktury, dotyczących:

- szerokości biegów , spoczników, wysokości stopni w klatkach schodowych (§68 ust. 1),
- liczby stopni w jednym biegu (§69 ust. 1),
- szerokości drzwi ewakuacyjnych prowadzących z przestrzeni klatki schodowej (§239 ust.4),
- szerokości poziomych dróg ewakuacyjnych (§242 ust.1),
- wysokości dróg ewakuacyjnych (§242 ust.3),
- przekroczenia dopuszczalnej powierzchni strefy pożarowej (§227 ust.1),
- możliwości ewakuacji ludzi do innej strefy pożarowej na tej samej kondygnacji (§227 ust.5),
- klasy odporności ogniowej stropów między kondygnacyjnymi (§216 ust.1),
- lokalizacji stacji transformatorowej względem analizowanego budynku (§271 ust.1),

w sposób inny niż określony w rozporządzeniu, wskazany w przedłożonym opracowaniu, w szczególności wskutek zrealizowania następujących zadań, wynikających z przyjętej koncepcji bezpieczeństwa pożarowego:

1. wykonania wszystkich zaleceń dotyczących segmentów B i C wynikających z Postanowienia Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP z dnia 20 stycznia 2009 r., znak WKO-0226/37/2009, zmierzających do poprawy warunków ewakuacji w budynku,
2. zamknięcia wejść do szybów windowych na poziomie trzeciego piętra, drzwiami przeciwpożarowymi o klasie odporności ogniowej EI60,
3. zamknięcia pomieszczeń na poziomie trzeciego piętra drzwiami przeciwpożarowymi o klasie odporności ogniowej EI30, w miejscach wskazanych, w części graficznej ekspertyzy,

4. zamknięcia otworu w stropie pomiędzy kondygnacją trzeciego piętra a maszynownią, przegrodą o klasie odporności ogniowej EI30,
5. zamknięcia tzw. „wnęk elektrycznych”, drzwiami przeciwpożarowymi o klasie odporności ogniowej EI30,
6. zamknięcia klimatyzatorni drzwiami przeciwpożarowymi o klasie odporności ogniowej EI30, w sposób wskazany w treści oraz w miejscach wskazanych w części rysunkowej ekspertyzy,
7. wyposażenia instalacji wodociągowej przeciwpożarowej w zawór pierwszeństwa, zapewniający wymagane parametry, w przypadku uszkodzenia przyłączonej do niej instalacji sanitarnej,
8. wyposażenia przestrzeni poddachowej klimatyzatorni C, w tym przestrzeni nad salą diagnostyczno-zabiegową, w instalację sygnalizacji pożarowej na podstawie projektu uzgodnionego z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych,
9. zabezpieczenia belek stalowych do wymaganej klasy odporności ogniowej, w sposób wskazany w treści ekspertyzy,
10. zastosowania w pomieszczeniach Pododdziału Leczenia Ran Przewlekłych materacy, poduszek, kołder itp., wykonane z materiału niewydzielającego dymu podczas pożaru, zgodnie z klasyfikacją reakcji na ogień s1,
11. dokonania modernizacji urządzeń przeciwpożarowych obejmujących swoim zasięgiem segmenty B i C takich jak: wewnętrzna instalacja wodociągowa przeciwpożarowa, oświetlenie awaryjne ewakuacyjne, instalacja sygnalizacji pożarowej na podstawie projektów uzgodnionych z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych.

Pozostałe wymagania w zakresie bezpieczeństwa pożarowego należy spełnić w sposób bezpośrednio określony w obowiązujących przepisach techniczno - budowlanych i przeciwpożarowych.

Uzasadnienie

Na podstawie zapisów art. 126§4 i art. 107§4 wyżej wymienionego Kodeksu postępowania administracyjnego, odstąpiono od uzasadnienia niniejszego postanowienia, w związku z uwzględnieniem wniosku strony w całości.

Pouczenie

Na niniejsze postanowienie służy stronom zażalenie do Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie, za moim pośrednictwem w terminie siedmiu dni od jego doręczenia.



Kleszczewski
bryg. mgr inż. Jacek Kleszczewski

Otrzymuje:

- ① Centrum Leczenia Oparzeń
ul. Jana Pawła II 2
41-100 Siemianowice Śląskie (1 egz. ekspertyzy)
2. KMPSP w Siemianowicach Śląskich (1 egz. ekspertyzy)
3. a/a (+1 egzemplarz ekspertyzy)