

Katowice, dnia 18 września 2017 roku

WZ.5595.1.272.2017.MO

POSTANOWIENIE

Na podstawie zapisów art. 123 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity w Dz. U. z 2017 roku, poz. 1257) i art. 6a ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpożarowej (t. j. w Dz. U. z 2017 roku, poz. 736 ze zmianami), w związku z treścią §2 ust. 3a rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t. j. w Dz. U. z 2015 roku, poz. 1422), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 1 września 2017 roku przesłanego przez Dyrektora Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich przy ulicy Jana Pawła II 2, w sprawie wyrażenia zgody na zastosowanie alternatywnego sposobu spełnienia wymagań bezpieczeństwa pożarowego podczas przebudowy obiektów Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich, stosownie do wniosków przedłożonego opracowania pod tytułem: „*Ekspertyza techniczna w zakresie możliwości innego sposobu spełnienia wymagań bezpieczeństwa pożarowego podczas przebudowy i remontu pomieszczeń w segmencie "E" Centrum Leczenia Oparzeń im. dr. Stanisława Sakiela w Siemianowicach Śląskich przy ulicy Jana Pawła II 2*”, sporządzonego przez rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych – mgr inż. Adama Biczyskiego oraz rzeczoznawcę budowlanego – mgr inż. Bronisława Kozdrasia,

postanawiam

wyrazić zgodę na spełnienie w przedmiotowym obiekcie wymagań bezpieczeństwa pożarowego, zawartych w cytowanym powyżej rozporządzeniu Ministra Infrastruktury, dotyczących:

- a. sposobu wykonania ściany zewnętrznej holu w segmencie „E”, na granicy strefy pożarowej z istniejącym budynkiem „B” (§271 ust. 1 oraz 10),
- b. prowadzenia przejścia ewakuacyjnego, łącznie przez nie więcej niż trzy pomieszczenia (§237 ust. 8),

w sposób inny niż określony w rozporządzeniu, wskazany w przedłożonym opracowaniu, w szczególności wskutek zrealizowania następujących zadań, wynikających z przyjętej koncepcji bezpieczeństwa pożarowego, z uwzględnieniem wyboru jednego z opisanych wariantów zagospodarowania i funkcji segmentu A i przyległej części segmentu E, w zakresie dostosowania obiektu do potrzeb Pracowni Hodowli Komórek oraz Banku Tkanek i laboratorium naukowego:

1. przeciwpożarowego oddzielenia segmentów "E" i "B", poprzez wykonanie ściany w klasie odporności ogniowej EI30 na długości 170 centymetrów, a w pozostałej jej części ze szkła "bezpiecznego",
2. wyposażenia istniejących budynków na terenie Centrum Leczenia Oparzeń, w monitorowany przez Państwową Straż Pożarną, adresowalny system sygnalizacji pożarowej, zapewniający całkowitą ochronę i realizujący założone sterowania,
3. podzielenia segmentu „E” na strefy pożarowe, odpowiednio do występujących powiązań funkcjonalnych z przyległymi segmentami, w sposób opisany w ekspertyzie,

4. wydzielenia ścianami o klasie odporności ogniowej EI 60 oraz zamknięcia drzwiami o klasie odporności ogniowej EI 30 z samozamykaczami, wejść prowadzących do pomieszczeń technicznych i magazynowych, w miejscach wskazanych w części rysunkowej ekspertyzy dla segmentu "E",
5. zapewnienia możliwości ewakuacji ludzi przebywających na poziomie trzeciego piętra do innej strefy pożarowej, według szczegółów opisanych w opracowaniu, w sposób wskazany w jego części rysunkowej,
6. selektywnego odcinania zasilania w energię elektryczną dla poszczególnych stref podczas pożaru, w sposób uwzględniający konieczność zapewnienia bezpieczeństwa dla pacjentów.


Pozostałe wymagania w zakresie bezpieczeństwa pożarowego należy spełnić w sposób bezpośrednio określony w obowiązujących przepisach techniczno - budowlanych i przeciwpożarowych.

Uzasadnienie

Na podstawie zapisów art. 126§4 i art. 107§4 wyżej wymienionego Kodeksu postępowania administracyjnego, odstąpiono od uzasadnienia niniejszego postanowienia, w związku z uwzględnieniem wniosku strony w całości.

Pouczenie

Na niniejsze postanowienie służy stronom zażalenie do Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie, za moim pośrednictwem w terminie siedmiu dni od jego doręczenia.



Kleszczewski
bryg. mgr inż. Jacek Kleszczewski

Otrzymuje:

- ① Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich
ulica Jana Pawła II 2
41-100 Siemianowice Śląskie (ZPO+1 egz. ekspertyzy)
2. KMPSP w Siemianowicach Śląskich (PO+1 egz. ekspertyzy)
3. a/a (+1 egzemplarz ekspertyzy)