

Katowice, dnia 5 czerwca 2019 roku

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 123 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. 2018, poz. 2096 z późniejszymi zmianami) i art. 6a ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpożarowej (t.j. Dz. U. 2018, poz. 620 z późniejszymi zmianami), w związku z treścią §2 ust. 3a rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. 2015, poz. 1422 z późniejszymi zmianami), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 10 maja 2019 roku przesłanego przez Z-cę Dyrektora Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich przy ulicy Jana Pawła II 2, w sprawie wyrażenia zgody na zastosowanie alternatywnego sposobu spełnienia wymagań bezpieczeństwa pożarowego podczas przebudowy obiektów Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich, stosownie do wniosków przedłożonego opracowania pod tytułem: „*Ekspertyza techniczna w zakresie możliwości innego sposobu spełnienia wymagań bezpieczeństwa pożarowego podczas przebudowy i remontu pomieszczeń na piętrze w segmencie "A" Centrum Leczenia Oparzeń im. dr. Stanisława Sakiela w Siemianowicach Śląskich przy ulicy Jana Pawła II 2*”, sporządzonego przez rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych – mgr inż. Adama Biczyskiego oraz rzeczoznawcę budowlanego – mgr inż. Bronisława Kozdrasia,

postanawiam

wyrazić zgodę na spełnienie w przedmiotowym obiekcie wymagań bezpieczeństwa pożarowego, zawartych w cytowanym powyżej rozporządzeniu Ministra Infrastruktury, dotyczących:

- szerokości biegów i spoczników klatki schodowej (§68 ust. 1),
- prowadzenia przejścia ewakuacyjnego, łącznie przez nie więcej niż trzy pomieszczenia (§237 ust. 8),

w sposób inny niż określony w rozporządzeniu, wskazany w przedłożonym opracowaniu, w szczególności wskutek zrealizowania następujących zadań, wynikających z przyjętej koncepcji bezpieczeństwa pożarowego:

1. wyposażenia istniejących budynków na terenie Centrum Leczenia Oparzeń, w monitorowany przez Państwową Straż Pożarną, adresowalny system sygnalizacji pożarowej, zapewniający całkowitą ochronę i realizujący założone sterowania,
2. dokonania podziału budynku na odrębne strefy pożarowe, w sposób wskazany w treści ekspertyzy,
3. doprowadzenia wykonanych z papy przekryć dachowych nad częścią 3 i 2 kondygnacyjną do stanu nierozprzestrzeniania się ognia B_{Roof} (t1),
4. zabezpieczenia ogniochronnego do stanu niezapalności drewnianych elementów przekrycia dachu części 2 kondygnacyjnej,
5. doprowadzenia do klasy odporności ogniowej R30 stalowych elementów konstrukcji dachu, w objętej remontem części dwukondygnacyjnej,

6. wykonania przejść instalacyjnych przez żelbetowy strop nad piętrem segmentu „A”, w postaci komina obudowanego elementami o klasie odporności ogniowej EI60,
7. wykonania tras kablowych w objętym remontem i przebudową obszarze piętra w segmencie „A”, przewodami posiadającymi klasy reakcji na ogień B2ca-s1b, d1, a1 z wyjątkiem pomieszczeń technicznych (A3.26 i A3.28a), gdzie dopuszcza się zastosowanie przewodów i kabli klasy Dca-s2,d1,
8. wyposażenia pełniących rolę komunikacji na piętrze pomieszczeń segmentu „A”, w instalację oświetlenia ewakuacyjnego uwzględniającą wymagania PN-EN 1838:2013-11 oraz PN-EN 50172, zapewniającą natężenie światła w osi drogi ewakuacyjnej nie mniejsze niż 1 lx na poziomie podłogi oraz 5lx przy hydrancie, przez czas nie krótszy niż 2 godziny od zaniku zasilania podstawowego.

Pozostałe wymagania w zakresie bezpieczeństwa pożarowego należy spełnić w sposób bezpośrednio określony w obowiązujących przepisach techniczno - budowlanych i przeciwpożarowych.

Uzasadnienie

Na podstawie zapisów art. 126§4 i art. 107§4 wyżej wymienionego Kodeksu postępowania administracyjnego, odstąpiono od uzasadnienia niniejszego postanowienia, w związku z uwzględnieniem wniosku strony w całości.

Pouczenie

Na niniejsze postanowienie służy stronom zażalenie do Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie, za moim pośrednictwem w terminie siedmiu dni od jego doręczenia.




nadbryg. Jacek Kleszczewski

Otrzymuje:

1. Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich
ul. Jana Pawła II 2
41-100 Siemianowice Śląskie (ZPO+1 egz. ekspertyzy)
2. KMPSP w Siemianowicach Śląskich (PO+1 egz. ekspertyzy)
3. a/a (+1 egzemplarz ekspertyzy)

KANCELARIA	
CENTRUM LECZENIA OPARZEŃ	
im. dr. Stanisława Sakieła w Siemianowicach Śląskich	
Wpłynęło	10 06. 2019
Nr pisma	697
podpis	