

**korekta odpowiedzi**

zam.: 20.09.2023 r.

Zamawiający dokonuje korekty odpowiedzi udzielonej w dniu 13.09.2023 r.

na **pytanie 6 w zestawie 2.**

**6**

---

**Pytanie:**

Czy Zamawiający wymaga zastosowania w systemie BMS sterowników swobodnie programowalnych KIEBACK&PETER?

**Odpowiedź:**

**było:**

TAK.

Zgodnie z zapisami SWZ str. 4:

*Zamawiający informuje, iż w celu utrzymania jednolitej struktury i jednego systemu BMS wymaga, aby projektowany system wentylacji oparty został o sterowniki swobodnie programowalne kompatybilne z istniejącym systemem BMS KIEBACK & PETER oraz m.in.PFU str. 42-43.*

**powinno być:**

Zgodnie z zapisami SWZ str. 4:

*Zamawiający informuje, iż w celu utrzymania jednolitej struktury i jednego systemu BMS wymaga, aby projektowany system wentylacji oparty został o sterowniki swobodnie programowalne kompatybilne z istniejącym systemem BMS KIEBACK & PETER oraz m.in.PFU str. 42-43.*