Strefa nr 2.2a

Strefa nr 2.2

Strefa nr 2.2

Strefa nr 2.2

Strefa nr 2.2

Strefa nr 2.2

Strefa nr 3.1

Bezp.Ew-EKL1

Bezp.EW23

Bezp.EW23

Strefa RG

Komunikacja E3/47

Pok.Lozkowy 1os. E3/46

Pom. techn. E3/04

Wiatrol. EW2

Hall Windowy E3/01

Wiatrol. EW3

Pom.ele E3/03

Klatka schod EKL1

obudowa korytkabelowych prowadzonych pod stropem matami mineralnymi do odpornosci EI120

SCHEMAT



FIRE EXPERT Adam BICZYCKI	40-750 Katowice, ul. Hierowskiego 60B REGON: 240909575 NIP: 634-126-54-12 Tel. +48 601573987 biczycki@fire-expert.pl
Obiekt:	**CENTRUM LECZENIA OPARZEŃ – SEGMENT „A", PIĘTRO** **41-100 SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE, ul. Jana Pawła II 2**
Te-mat:	**EKSPERTYZA TECHNICZNA** **dot. możliwości innego sposobu spełnienia wymagań bezpieczeństwa pożarowego – przebudowa poddasza** w trybie §2 ust. 3a rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 r. (t.j. Dz. U. 2015 r., poz. 1422 z późn. zm.)

Opracował	*Uprawnienia*	*Data*	*Podpis*
Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych – mgr inż. Adam BICZYCKI	**nr upr. 106/93**	marzec 2019 r.	
Rzeczoznawca budowlany – mgr inż. Bronisław KOZDRAŚ	**nr Rej. Centr. 95/96**	marzec 2019 r.	
NAZWA RYSUNKU: **PIĘTRO – SCHEMAT POŻAROWY (projekt)**	*SKALA:*	*NR RYS.* **6**	