UWAGI:
1. Plan należy rozpatrywać łącznie z opisem technicznym, pozostałymi rysunkami i projektami innych branż.
2. Układ pracy instalacji: TN-S 400/230V 50Hz.
3. Dodatkowa ochrona przeciwporażeniowa: Samoczynne Wyłączenie Zasilania, II klasa izolacji.
4. Wysokości montażu gniazd wtyczkowych, wypustów i osprzętu wskazane na planie należy liczyć od wykończonej posadzki do spodu obiektu.

RZB1–1 R4D3/30
RZB1–2 R4D3/30
RZB1–3 R4D3/30
RZB1–4 R4D3/30
RZB1–5 R2D1/110
RZB1–6 R4D3/30
RZB1–7 R4D3/30
RZB1–7 R2D1/110
TS–31 AP R2D1/nsp
TS–32 AP R2D1/nsp
TS–21 Kt1
TS–21 Kt2
TS–21 Kt3
TS–31 AP R2D1/nsp
TS–11 Centrala CPR psp 230V 0.04kW
TS–12 Centrala UCS (1) 230V 0.3kW
PD-CS (S2) 3.0kW 2 obw. 230V TS–1 TS–2
PD-CS (S1) 3.0kW 2 obw. 230V TS–3 TS–4
TS–22 Kt4
TS–22 Kt5
TS–22 Kt6
E–1TR1–504 Kt7
E–1TR1–504 Kt8
E–1TR1–809 AP R2D1/nsp
E–1TUPS1–35 R4D3/30
E–1TUPS1–36 R2D1/110
B1/08b Sterylizacja gazowa st.
B1/08c Sterylizacja gazowa cz.
B1/08a Strefa sterylna
B1/04 Strefa czysta
B1/07 Śluza
B1/11a Umywalnia
B1/09 Pom. socjal.
B1/11b Śluza
B1/12 Szatnia C.S. - 3 os
B1/10 Rozdzielnia ele.-BZ
B1/21a Komunikacja
B1/18 Pom.techn.
B1/20a Sprężarkownia
B1/20b Pom.techn.
B1/19 Wentylatorownia
B1/01 Komunikacja ogólna
B1/10 Magazyn eksp.
B1/13 Mag.sł.dezynf/Pom.porz.
B1/05 Śluza
B1/02 WC
B1/03 Strefa brudna
B1/14 Przyj. mat. brud.
B1/17 Pom. porz.
B1/29 Kierownik
B1/06 Śluza
B1/15 Mycie wózków
B1/16 Suszenie wózków
E1/58 Pom. eksped.
E1/57 Komunikacja ogólna
E1/56 Komunikacja
E1/56a Magz
BKL1 Klatka schodowa
EI 60
EI 30
EI 30 Sa
ZAKRES OPRACOWANIA
GRANICA OBWODÓW - PAW. B / E

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE. WYKORZYSTYWANIE, KOPIOWANIE I ROZPOWSZECHNIANIE DOKUMENTACJI BEZ ZGODY PROJEKTANTA ZABRONIONE. PROJEKTANT ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO WPROWADZANIA ZMIAN.

TEMAT OPRACOWANIA:
Przebudowa pomieszczeń Centralnej Sterylizacji Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śl.
ul. Jana Pawła II 2 w przyziemiu w budynku CLO w segmencie B; na dzialce 2872/196; obręb: 0053, jedn. ewidencyjna: 247401_1 Siemianowice Śl. w ramach inwestycji pt: „Przebudowa i modernizacja pomieszczeń Centralnej Sterylizacji Centrum Leczenia Oparzeń im. dr. Stanisława Sakiela w Siemianowicach Śl."

INWESTOR:
Centrum Leczenia Oparzeń im. dr. Stanisława Sakiela w Siemianowicach Śląskich
41-100 Siemianowice Śl., ul. Jana Pawła II 2

JEDNOSTKA AUTORSKA:
architekci
SAR Sp. z o.o.
40-081 Katowice, ul. Dąbrówki 10,
tel./fax 32 253 67 00, e-mail: sar@sar-katowice.eu

PROJEKTANT:
inż. Mariusz Strojny
upr. bud. bez ograniczeń do proj. i kierowania robotami budowlanymi w specjalności inst. w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych
nr: SLK/0956/PWOE/05

SPRAWDZAJĄCY:
inż. Tomasz Mania
upr. bud. bez ograniczeń do proj. i kierowania robotami budowlanymi w specjalności inst. w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych
nr: OPL/0405/POOE/08

WSPÓŁPRACA:
mgr inż. Zbigniew Stawecki

BRANŻA:
INSTALACJE ELEKTRYCZNE

TYTUŁ RYSUNKU:
PLAN INSTALACJI ZASILAJĄCEJ ODBIORNIKI NISKOPRĄDOWE I GNIAZDA DATA. POZIOM PRZYZIEMIA

FAZA PROJ:	DATA:	SKALA:	NR RYSUNKU:
PW	08.2024	1:100	CLO_CS-IE.1.4