


Pom. rozdzielni głównej nr B1/10



Pom. rozdzielni głównej nr B1/10



1. Układ pracy projektowanej instalacji: TN-S 400/230V 50Hz.
2. Ochrona przeciwporażeniowa: Samoczynne Wylączenie Zasilania, II Klasa Ochronności Izolacji.
3. Schemat należy rozpatrywać łącznie z opisem technicznym projektu i pozostałymi rysunkami.

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE. WYKORZYSTYWANIE, KOPIOWANIE I ROZPOWSZECZNIANIE DOKUMENTACJI BEZ ZGODY PROJEKTANTA ZABRONIONE. PROJEKTANT ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO WPROWADZANIA ZMIAN

TEMAT OPRAWNIOWANIA: Przebudowa pomieszczeń Centralnej Sterylizacji Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śl. ul. Jana Pawła II 2 w przyziemiu w budynku CLO w segmencie B; na działce 2872/196; obręb: 0053, jedn. ewid.: 247401_1 Siemianowice Śl. w ramach inwestycji pt.: „Przebudowa i modernizacja pomieszczeń Centralnej Sterylizacji Centrum Leczenia Oparzeń im. dr. St. Sakieła w Siemianowicach Śl.”	BRANŻA: <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center; font-weight: bold;">INSTALACJE ELEKTRYCZNE</div> PROJEKTANT: inż. Mariusz Strojny upr. bud. bez ograniczeń do proj. i kierowania robotami budowlanymi w specjalności inst. w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych nr: SLK/0956/PWOE/05	TYTUŁ RYSUNKU: <div style="text-align: center; font-size: 1.2em; font-weight: bold;">SCHEMAT ZASILANIA. DOPOSAŻENIE ROZDZIELNICY RRA-G</div>
INWESTOR: Centrum Leczenia Oparzeń im. dr. St. Sakieła w Siemianowicach Śl., 41-100 Siemianowice Śl., ul. J. Pawła II 2	SPRAWDZAJĄCY: inż. Tomasz Mania upr. bud. bez ograniczeń do proj. i kierowania robotami budowlanymi w specjalności inst. w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych nr: OPL/0405/POOE/08	