

- instalacja wody zimnej prowadzona w ścianie
- - - instalacja wody ciepłej prowadzona w ścianie
- instalacja wody uzdatnionej pod stropem - cyrkulacja
- - - instalacja wody uzdatnionej pod stropem
- instalacja wody zmiękczzonej pod stropem
- instalacja wody zimnej pod stropem
- - - instalacja wody ciepłej pod stropem

1. Wszystkie wymiary sprawdzić na budowie.
2. Dokładna lokalizacja urządzeń wg proj. architektonicznego.
3. Przejścia przez przegrody oddzielenia przeciwpożarowego wykonać o odporności ogniowej zgodnej z odpornością przegrody.
4. Przejścia przez przegrody oddzielenia p.poż. zabudować zabezpieczeniami pożarowe:
 - a) dla rur palnych osłoną ogniochronną
 - b) dla rur niepalnych masą elastyczną ogniochronną
5. Wykonawca zobowiązany jest przewidzieć konieczność montażu różnych instalacji (woda, c.o., wentylacja, inne) na wszystkich elementach montażowych (zawieszach).
6. Mocowanie przewodów za pomocą typowych uchwytników i obejm do stropów i ścian.
7. Część rysunkową rozpatrywać wspólnie z opisem technicznym projektu i pozostałymi branżami.
8. Rysunki i część opisowa są dokumentacjami wzajemnie uzupełniającymi się. Wszystkie elementy ujęte w części opisowej, a nie pokazane na rysunkach oraz pokazane na rysunkach, ale nie ujęte w części opisowej, powinny być traktowane jakby były ujęte w obu.
9. Projekt został wykonany na podstawie dostępnej dokumentacji projektowej. Przed przystąpieniem do prac budowlano-montażowych należy sprawdzić rzeczywiste parametry istniejącej instalacji. W razie konieczności dokonać niezbędnych korekt w projekcie. Należy również określić stan techniczny istniejących instalacji, w przypadku stwierdzenia złego stanu należy przeprowadzić konieczne remonty, wymienić wskazane odniki instalacji.
10. Wszystkie zmiany w projekcie wymagają pisemnej zgody Projektanta.

e		
d		
c		
b		
a		
INDKXS	DATA	TEMAT ZMIANY

Przebudowa pomieszczeń Centralnej Sterylizacji
Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach
Śląskich ul. Jana Pawła II 2 w przyziemiu w budynku
CLO w segmencie B; na działkach 2872/196; obręb:
0053 , jedn. ewidencyjna: 247401_1 Siemianowice
Śląskie w ramach inwestycji pt. „Przebudowa i
modernizacja pomieszczeń Centralnej Sterylizacji
Centrum Leczenia Oparzeń im. dr. Stanisława Sakiela
w Siemianowicach Śląskich”

architekti

PROJEKTANT:

mgr inż. Grzegorz Burda
upr. bud. bez ograniczeń do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i
kanalizacyjnych
NR-SLK/8962/PWBS/19

mgr inż. Urszula Wolny
mgr inż. Agnieszka Kamińska
mgr inż. Weronika Wilk
mgr inż. Michał Król
inż. Adrianna Pala

SANITARNA

Instalacja wody - rzut przyziemia

FAZA PROJ:	DATA:	SKALA:	NR RYSUNKU:
PW	2024.08	1:100	CLO_CS-ISWK.02

