



Rurociągi prowadzone w kanale technolog.

~~Rurociągi prowadzone w gruncie~~

Agregat wody lodowej Q=50 kW
z pompą i modułem hydraulicznym
praca + rezerwa
3 kpl

2x DN80

woda DN80

LEGENDA:

- rurociągi wody lodowej
— rurociąg wody bytowej i hydrantowej

Szczegóły instalacji przedstawiają schematy branżowe.

UWAGI

1. Przed rozpoczęciem wykonywania prac sprawdzić możliwość montażu przewodów i urządzeń.
2. Domiarów dokonać na budowie.
3. Wszelkie kolizje instalacji rozwiązać na budowie.
4. Rozpatrywać łącznie z rysunkami branżowymi.
5. Koordynację branżową, elektryczną przeprowadzić na budowie.
6. Instalacje należy wykonać zgodnie z "Warunkami Technicznymi Wykonywania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych" tom II Instalacje Sanitarne i Przemysłowe oraz Warunkami technicznymi Wykonywania i Odbioru Instalacji COBRTI INSTAL.
7. Jeżeli przed przystąpieniem do realizacji lub w trakcie jej trwania, Wykonawca napotka rozbieżności lub niejasności w dokumentacji, niezwłocznie powiadomi projektanta celem ich wyjaśnienia. Wszelkie zmiany, zamiany materiałów lub technologii zawartych w projekcie muszą być wyprzedzająco uzgodnione i zaakceptowane przez Inwestora i projektanta. Informacje zawarte na rysunku należy rozpatrywać łącznie z rysunkami pozostałych branż przygotowujących projekty dla tego obiektu oraz projektem głównym architektoniczno-konstrukcyjnym.
8. Wykonawca powinien wyposażyć wszelkie urządzenia w niezbędne akcesoria umożliwiające prawidłową pracę urządzeń oraz instalacji.
9. Wszystkie zainstalowane urządzenia i materiały muszą posiadać odpowiednie atesty i dopuszczenia.

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE. WYKORZYSTYWANIE,
KOPIOWANIE I ROZPOWŚCIECZNIANIE DOKUMENTACJI BEZ ZGODY
PROJEKTANTA ZABRONIONE. PROJEKTANT ZASTRZEGA SOBIE PRAWO
DO WPROWADZANIA ZMIAN.

a		
d		
c		
b		
a		
INDEKS	DATA	TEMAT ZMIANY

TEMAT OPRACOWANIA:

Przebudowa pomieszczeń Centralnej Sterylizacji Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich ul. Jana Pawła II 2 w przyziemiu w budynku CLO w segmencie B; na działkach 2872/196; obręb: 0053 , jedn. ewidencyjna: 247401_1 Siemianowice Śląskie w ramach inwestycji pt. „Przebudowa i modernizacja pomieszczeń Centralnej Sterylizacji Centrum Leczenia Oparzeń im. dr. Stanisława Sakiela w Siemianowicach Śląskich”

INVESTOR:

Centrum Leczenia Oparzeń
41-100 Siemianowice Śląskie, ul. Jana Pawła II 2

JEDNOSTKA AUTORSKA



SAR Sp. z o.o.
40-081 Katowice, ul. Dąbrówki 10,
tel./fax 32 253 67 00, e-mail: sar@sar-katowice.eu

PROJEKTANT:

mgr inż. Wojciech Wiącek
upr. bud. bez ograniczeń do projektowania w specjalności instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych
NR: SLK/2777/POŚ/09

SPRAWDZAJĄCY:

mgr inż. Grzegorz Burda
upr. bud. bez ograniczeń do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych
i kanalizacyjnych
NR: SLK/8962/PWBS/19

WSPÓŁPRACA:

mgr inż. Urszula Wolny
mgr inż. Agnieszka Kamińska
mgr inż. Weronika Wilk
mgr inż. Michał Król
inż. Adrianna Pala

BRANŽA:

SANITARNA

TYTUŁ RYSUNKU:

Instalacja wody lodowej – podłączenie agregatów

FAZA PROJ:	DATA:	SKALA:	NR RYSUNKU:
PW	2024.08	1:200	CLO_CS-ISWL.02