

C:\WScAD55\PROJEKTY\Siemianowice CLO NW1 Steryliz

0112

Lista kabli:Siemianowice CLO NW1 Sterylizato

Arkusz: 1

Nr.	Urządzenie zewnętrzne	Oznaczenie kabla	Typ kabla	Ilość żył	Oznaczenie celu
1	-RG	-W1	poza opracowaniem	5	Rozdzielnica zasilająca
2	-N1fa1	-W2	OMYżo 4x1,5	4	Silnik+falownik
3	-N1fa1	-W3	LIYCY 6x0,5	6	Silnik+falownik
4	-W1fa1	-W4	OMYżo 4x1,5	4	Silnik+falownik
5	-W1fa1	-W5	LIYCY 6x0,5	6	Silnik+falownik
6	-N1Ne11	-W6	OMYżo 3x1,5	3	Nagrz. elektr. 1faz.-1stop.
7	-N1Ne12	-W7	OMYżo 3x1,5	3	Nagrz. elektr. 1faz.-1stop.
8	-N1Ne13	-W8	OMYżo 3x1,5	3	Nagrz. elektr. 1faz.-1stop.
9	-N1Ne14	-W9	OMYżo 3x1,5	3	Nagrz. elektr. 1faz.-1stop.
10	-N1Ne15	-W10	OMYżo 3x1,5	3	Nagrz. elektr. 1faz.-1stop.
11	-N1MG	-W11	OMYżo 3x1,5	3	Pompa obiegowa nagrzewnicy
12	-W1Z1	-W13	1LIYY 3x1,0	3	Sił.Przep.Pow.
13	-N1Z2	-W14	LIYY 3x1,0	3	Sił.Przep.Odz.
14	-N1Z1	-W15	LIYY 2x1,0	4	Sił.Przep.Pow.
15	-Tz	-W16	LIYCY 2x0,5	2	Czuj.temp. zewnętrzny
16	-N1T	-W17	LIYCY 2x0,5	2	Czuj.temp. nawiew
17	-W1T	-W18	LIYCY 2x0,5	2	Czuj.temp. wywiew
18	-W1T1	-W19	LIYCY 2x0,5	2	Czuj.temp. wyrzut
19	-N1P	-W20	LIYCY 3x0,5	3	Czujnik ciśnienia nawiew
20	-W1P	-W21	LIYCY 3x0,5	3	Czujnik ciśnienia wywiew
21	-N1TW	-W22	LIYCY 2x0,5	2	Czuj.temp. woda
22	-N1G	-W23	LIYCY 3x0,5	3	Sił.+Zawór nagrzewnicy
23	-N1C	-W24	LIYCY 3x0,5	3	Sił.+Zawór chłodnicy
24	-N1T1	-W25	LIYCY 2x0,5	2	Czuj.temp. nawiew
25	-N1T2	-W26	LIYCY 2x0,5	2	Czuj.temp. nawiew
26	-N1T3	-W27	LIYCY 2x0,5	2	Czuj.temp. nawiew
27	-N1T4	-W28	LIYCY 2x0,5	2	Czuj.temp. nawiew
28	-N1T5	-W29	LIYCY 2x0,5	2	Czuj.temp. nawiew
29	-N1FP1	-W30	LIYY 2x1,0	2	Sygn. zabrudz. filtra
30	-N1FP2	-W31	LIYY 2x1,0	2	Sygn. zabrudz. filtra
31	-N1FP3	-W32	LIYY 2x1,0	1	Sygn. zabrudz. filtra
32	-W1FP1	-W33	LIYY 2x1,0	2	Sygn. zabrudz. filtra
33	-Wsg	-W34	OMYżo 3x1,5	3	wentylator wywiewny
34	-Wt_sq	-W35	OMYżo 3x1,5	3	wentylator wywiewny

Stan	Zmiana	Nazwa	Data	01.08.2024
			Oprac.	M.kobiela
			Proj.	
			Norma	


Projekt: Sterylizatornia Układ NW1
Centrum Leczenia Oparzeń
41-100 Siemianowice Slaskie
ul. Jana Pawla II 2



Numer projektu:		=	
		+	
Strona <:	Numer zlecenia:		Arkusz 1
Strona >: 2			z 2 Ark.

Arkusz: 2

[illegible]

Stan	Zmiana	Nazwa	Data	01.08.2024	Projekt: Sterylizatornia Układ NW1 Centrum Leczenia Oparzeń 41-100 Siemianowice Śląskie ul. Jana Pawła II 2		Numer projektu:		=		
			Oprac.	M.Kobiela					+		
			Proj.				Strona <: 1	Numer zlecenia:		Arkusz 2	
			Norma				Strona >:			z 2 Ark.	