Legenda:

- Pętla dozorowa nr 1 (d1) - odcinki do demontażu
- Pętla dozorowa nr 1 (d1) - odcinki do zabezpieczenia na czas realizacji robót, do wykorzystania w nowym układzie pętli
- "Mostek" (h...) w pętli dozorowej nr 1 - do utrzymania ciągłości funkcjonowania pętli w czasie realizacji robót (czytaj opis techniczny)
- Istniejąca linia sygnalizatorów (s...) - do zachowania w całości, wymagane utrzymanie ciągłości funkcjonowania także w okresie realizacji robót
- Istniejące elementy ISP niepodlegające demontażom; pozostałe zdemontować i przechować w celu ponownej instalacji w nowym układzie pomieszczeń CS

SAK istniejący sygnalizator W2 SA-K7
PIB istniejąca puszka przyłączeniowa sygnalizatora (z bezpiecznikiem)
PIP projektowana, certyfikowana puszka E90 z listwą ceramiczną min. 3x 1mm²

Pozostałe oznaczenia wg rys. nr 5.1

Uwagi:

1. Niniejszy rysunek sporządzono na podstawie dokumentacji ISP udostępnionej przez CLO.
2. Rozmieszczenie istniejących elementów pokazano na podkładzie projektowanego układu pomieszczeń.

Zakres opracowania

B1/08B Sterylizacja gazowa st. A: 3,5 m²
B1/08C Sterylizacja gazowa cz. A: 4,7 m²
B1/08A Strefa sterylna A: 20,9 m²
B1/04 Strefa czysta A: 36,9 m²
B1/07 Śluza A: 3 m²
B1/11A Umywalnia A: 4,4 m²
B1/09 Pom. socjal. A: 4,3 m²
B1/11B Śluza A: 8,8 m²
B1/12 Szatnia C.S. - 3 os A: 8,3 m²
B1/10 Rozdzielnia ele.-ISZ A: 13,1 m²
B1/05 Śluza A: 3,2 m²
B1/02 WC A: 1,8 m²
B1/03 Strefa brudna A: 18,3 m²
B1/21a Komunikacja
BKL1 Klatka schodowa A: 13,9 m²
B1/13 Mag.sr.dezynf/Pom.porz. A: 4,7 m²
B1/10 Magazyn eksp. A: 49,4 m²
B1/14 Przyj. mat. brud. A: 24,4 m²
B1/29 Kierownik A: 13,3 m²
B1/18 Pom.techn. A: 16,7 m²
B1/20a Sprężarkownia A: 6,1 m²
B1/20b Pom.techn. A: 4,2 m²
B1/19 Wentylatorownia A: 16,5 m²
B1/01 Komunikacja ogólna A: 58,8 m²
Dźwig "czysty"
Dźwig "brudny"
B1/17 Pom. porz. A: 3,2 m²
B1/16 Suszenie wózków A: 5,1 m²
B1/15 Mycie wózków A: 5,8 m²
B1/06b Śluza A: 8,9 m²
E1/58 Pom. eksped. A: 11,4 m²
E1/57 Komunikacja ogólna A: 31,4 m²
E1/56 Komunikacja A: 5,2 m²
E1/56a Mag A: 5,5 m²
EKSPEDYCJA MATER.
ELE
SUW
Segment A
(do elementów 1/083-1/0100)

1/023 1/024 1/025 1/026 1/027 1/028 1/029 1/030 1/031 1/032 1/033 1/034 1/035 1/036 1/037 1/038 1/039 1/040 1/041 1/042 1/043 1/044 1/045 1/046 1/047 1/048 1/049 1/050 1/051 1/052 1/053 1/054 1/055 1/056 1/057 1/058 1/059 1/060 1/061 1/062 1/063 1/064 1/065 1/066 1/067 1/068 1/069 1/070 1/071 1/072 1/073 1/074 1/075 1/076 1/077 1/078 1/079 1/080 1/081 1/082

PIP PIB SAK d1 s1 s2 h1 h2

TYTUŁ RYSUNKU:	INSTALACJA SYGNALIZACJI POŻAROWEJ Plan instalacji - przyziemie Układ istniejący i na czas przebudowy
NR RYSUNKU:	CLO.CS-IESP 5.11
SKALA:	1:100
DATA:	2024
STADIUM:	PW
REWIZJA:	-
PROJEKTANT:	inż. Mariusz Stroiny SLK/0356/PWOE/05 mgr inż. Grzegorz Grygierczyk D-919/04
GŁÓWNY PROJEKTANT:	mgr inż. arch Jarosław Mańka 177/98
INWESTOR:	Centrum Leczenia Oparzeń 41-100 Siemianowice Śląskie ul. Jana Pawła II 2
JEDNOSTKA AUTORSKA:	SAR Sp. z o.o. 40-061 Katowice, ul. Dąbrówki 10 tel./fax: (032) 257 57 00 e-mail: sar@sar-katowice.eu
BRANŻA:	INSTALACJE SŁABOPRĄDOWE
TEMAT OPRACOWANIA:	Przebudowa pomieszczeń Centralnej Sterylizacji Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich ul. Jana Pawła II 2 w przyziemiu w budynku CLO w segmencie B - na działkach 2872/196; obręb: 0053, jedn. ewid.: 247401_1 Siemianowice Śl. w ramach inwestycji pt.: „Przebudowa i modernizacja pomieszczeń Centralnej Sterylizacji Centrum Leczenia Oparzeń im. dr. Stanisława Sakiela w Siemianowicach Śląskich"