



OZNACZENIA:

R moduł 1xRJ45 568A/B kat. 6, ekranowane np. w wersji Keystone z samozamykającą osłoną p.kurzową

Osprzęt elektryczny:

Rm1 ramka 1-krotna

Rm2 ramka 2-krotna

Rm5 ramka 5-krotna

Pc1 płytka czołowa dla 1 modułu RJ45

Pc2 płytka czołowa dla 2 modułów RJ45

P puszka pt. 1-krotna Ø60mm moduł 71mm, sztywna o głębokości 60mm; Uwaga: w pom. technicznych i nad sufitami podwieszanymi można zastosować puszki natynkowe

PN puszka - adapter natynkowy

r22 rurka elektroinstalacyjna śr. 22mm

Elementy ujęte w PW branży elektrycznej:

z3 obwód zasilania 230VAC

Pozostałe oznaczenia i uwagi wg rys. nr 2.1

UWAGI:

1. Parametry okablowania - wg opisu technicznego (na podstawie wymagań określonych przez Inwestora).
2. Zabudować osprzęt (ramki, adaptory, gniazda sieciowe itp.) zgodnie z odmianą osprzętu elektroinstalacyjnego przyjętego do stosowania w danym obiekcie (względny estetyczny), odpornego na działanie środków dezynfekcyjnych.
3. Do gniazd (puszek) zastosować zestawy uszczelniające IP44.
4. Przepusty instalacyjne (koryta, rurki) w ścianach pomieszczeń pożarowo wydzielonych po ułożeniu kabli należy uszczelniać certyfikowanymi materiałami ppoż. (masami, piankami itd.).
5. W pomieszczeniach i wnękach technicznych zamiast puszek podtynkowych można zastosować puszki (adaptory) natynkowe.

BRANŻA: INSTALACJE SŁABOPRĄDOWE	INWESTOR: Centrum Leczenia Oparzeń 41-100 Siemianowice Śląskie ul. Jana Pawła II 2	PROJEKTANT: inż. Mariusz Strojny SLK/0956/PWOE/05 mgr inż. Grzegorz Grygierczyk D-919/04	TYTUŁ RYSUNKU: INSTALACJA OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO Schematy zestawów gniazd (przykłady)
TEMAT OPRACOWANIA: Przebudowa pomieszczeń Centralnej Sterylizacji Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich ul. Jana Pawła II 2 w przyziemiu w budynku CLO w segmencie B; na działkach 2872/196; obręb: 0053, jedn. ewid.: 247401_1 Siemianowice Śl. w ramach inwestycji pt. „Przebudowa i modernizacja pomieszczeń Centralnej Sterylizacji Centrum Leczenia Oparzeń im. dr. Stanisława Sakiela w Siemianowicach Śląskich”	JEDNOSTKA AUTORSKA: SAR Sp. z o.o. 40-081 Katowice, ul. Dąbrówki 10 tel./fax: 032 253 67 00 e-mail: sar@sar-katowice.eu	GŁÓWNY PROJEKTANT: mgr inż. arch. Jarosław Mańka 171/98	REWIZJA: - STADIUM: PW DATA: 2024 SKALA: - NR RYSUNKU: CLO_CS-IESP 2.5