



Województwo
Śląskie



Centrum
Leczenia
Oparzeń
im. dr. Stanisława Sakiela
w Siemianowicach Śląskich

Centrum Leczenia Oparzeń im. dr. Stanisława Sakiela w Siemianowicach Śląskich jest jednostką ochrony zdrowia Samorządu Województwa Śląskiego

Siemianowice Śląskie, 17.10.2024 r.

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na przebudowę i modernizację pomieszczeń Centralnej Sterylizacji Centrum Leczenia Oparzeń im. dr. Stanisława Sakiela w Siemianowicach Śląskich, sprawa nr CLO/ZP/34/2024

Pytanie 1:

SPRĘŻONE POWIETRZE

Brak w projekcie i zestawieniu materiałów podwójnego układu filtrów. Czy należy ująć je w ofercie?

Odpowiedź:

Projekt obejmuje gazy techniczne (sprężone powietrze), służące do zasilania jedynie pistoletów przedmuchiujących i sterylizatorów. Jeżeli wyspecyfikowana przez Wykonawcę sprężarka wraz z separatorem cyklonowym i agregatem ziębniczym zapewnią wymaganą przez zasilane urządzenia jakość powietrza, to nie ma konieczności zastosowania układu filtrów. Rozwiązanie zawarte w dokumentacji projektowej realizuje powietrze w klasie 1.4.1.

Pytanie 2:

SPRĘŻONE POWIETRZE

Brak w projekcie i zestawieniu materiałów podwójnego układu reduktorów ciśnienia. Czy należy ująć je w ofercie?

Odpowiedź:

Sprężarki zostały dobrane w taki sposób, by maksymalne ciśnienie wychodzące ze sprężarek nie przekraczało maksymalnego ciśnienia wlotowego zasilanych urządzeń, w związku z tym nie ma potrzeby zastosowania układu reduktorów ciśnienia.

Pytanie 3:

SPRĘŻONE POWIETRZE

Czy zbiornik AIR ma być ocynkowany?

Odpowiedź:

Tak, zgodnie zapisami w dokumencie „CLO_CS-ISGM.003_Zestwienie_materiałów.pdf” pozycja 20 zbiornik ma być ocynkowany aby zapewnić antykorozyjność.

Pytanie 4:

SPRĘŻONE POWIETRZE

Brak w projekcie i zestawieniu materiałów głównej skrzynki zaworowej. Czy należy ująć ją w ofercie?

Centrum Leczenia Oparzeń im. dr. Stanisława Sakiela w Siemianowicach Śląskich

adres: ul. Jana Pawła II 2, 41-100 Siemianowice Śląskie,
REGON 272165010, NIP 6431005873, BDO 000023149
centrala 32 7357 696 / Biuro Dyrektora 32 7357 600 / fax 32 7357 603 / email: clo@clo.com.pl
konto bankowe: ING Bank Śląski o/Siemianowice Śląskie 65 1050 1357 1000 0022 0881 0537

forma prawna: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
KRS nr 0000182167 prowadzony przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy KRS
Rejestr Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą Nr 13790



www.clo.com.pl

Odpowiedź:

Zaprojektowana instalacja jest wyposażona w niezbędne zawory odcinające pozwalające na użytkowanie i konserwację instalacji.

Pytanie 5:

Zwracam się z uprzejmą prośbą o przestanie przedmiarów w wersji edytowalnej. Plików udostępnionych na stronie nie można importować do programu kosztorysowego. Przepisywanie każdej pozycji wiąże się z dużym nakładem pracy, a w dodatku z uwagi na kosztorysowy charakter rozliczenia, prowadzi do powstania rozbieżności w zestawieniu materiałów u poszczególnych Wykonawców.

Odpowiedź:

Zamawiający nie udostępni przedmiarów w wersji edytowalnej.

Pytanie 6:

Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający przewiduje wykonanie opomiarowania instalacji wody w budynku hydroforni?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający przewiduje wykonanie opomiarowania instalacji wody w budynku hydroforni. Zamawiający załączył przedmiar dotyczący tego zakresu.

Pytanie 7:

Zamawiający w SWZ zawarł zapis: „Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana (uznana za najkorzystniejszą), zobowiązany jest przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, w wysokości 5 % ceny całkowitej podanej w ofercie”. Wnosimy prośbę o zmniejszenie wysokości zabezpieczenia należytego wykonania umowy z wartości 5% ceny całkowitej podanej w ofercie na 3%.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ i projektu umowy.

Pytanie 8:

Proszę o jednoznaczne określenie czy wraz z ofertą wymagane jest złożenie kosztorysu ofertowego. W dokumencie SWZ w rozdz. 24 widnieje zapis: " Sposób obliczenia ceny: 1. Kosztorysy ofertowe muszą być sporządzone w formie uproszczonej z zestawieniem materiałów"..., natomiast w zestawieniu dokumentów wymaganych do złożenia z ofertą brak informacji o wymaganym złożeniu kosztorysów ofertowych.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą kosztorysów ofertowych. Zamawiający dokonał stosownej zmiany zapisów SWZ.

Pytanie 9:

Zgodnie z PW „Instalacje słaboprądowe” – Teczka A: Instalacje teletechniczne prosimy podać typy,

producentów, ilości przełączników 24-portowych, modułu SFP+ i ostateczną liczbę stacji operatorskich. Brak informacji w SWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga dokonania wyceny na podstawie załączonego przedmiaru do zakresu instalacji słaboprądowych.

Pytanie 10:

Czy zamawiający posiada zestawienie stolarki z rysunkami wszystkich drzwi? Jeśli tak zwracam się z uprzejmą prośbą o załączenie zestawienia stolarki z detalami poszczególnych drzwi, do rzetelnej wyceny potrzebne jest doprecyzowanie specyfikacji – rodzaje ościeżnic, kolorystyka, wyposażenie dodatkowe typu przeszklenia, samozamykacze, automatyka, kontrola dostępu itp.

Odpowiedź:

Zamawiający załącza karty stolarki.

Zamawiający informuje, iż w lokalizacji:

DOKUMENTACJA: Projekt instalacji elektrycznych [5.9 MB]:

10_CS-IE.zip / 10.CLO_CS-IE-Projekt instalacji elektrycznych / CLO_CS-IE_02_PRZED

przez pomyłkę zamieścił plik „CLO_CS-IE_PRZEDM_parter.pdf”.

W związku z powyższym Zamawiający usuwa plik dokonując zmiany SWZ. Wykonawca nie wycenia przedmiotowego zakresu, nie będzie on brany pod uwagę.